



生环学院 2026 年 3 月实验室安全检查

一、检查人员：王娟、安全小卫士（陈博宇、张霁阳、李雪臻、王英桥）

二、复查时间：2026 年 3 月 31 日


三、存在问题









房间	负责人	存在问题	3月20日检查图片	3月31日检查图片
108	陈雪初	1、实验室安全检查记录本未更新 2、灭火检查记录未更新 3、使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签	 <p>The 3/20 photos show: 1) A hand holding a safety record book. 2) A fire safety record book. 3) Reagent bottles in plastic bottles with original labels still attached.</p>	 <p>The 3/31 photos show: 1) Updated safety and fire records with handwritten '108' and dates. 2) Reagent bottles with original labels removed and replaced with red '108' labels.</p>











130

何国富









- 1、实验室安全检查记录本未更新
- 2、灭火检查记录未更新
- 3、个别化学药品未扫码入库












				
132	谢冰	<p>1、实验室安全检查记录本未更新 2、水龙头有滴水现象，需及时报修 3、个别气体钢瓶无状态使用标志 4、化学试剂未配备防漏托盘 5、实验室无人，实验室门未锁，化学品有失窃危险</p>	    	  










			 
134	曹承进	<p>1、实验室安全检查记录本未更新</p> <p>2、灭火检查记录未更新</p> <p>3、使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签</p>	     
218	张思宇	<p>1、实验室安全检查记录本未更新</p> <p>2、灭火检查记录未更新</p>	 

				
236	陈雪初	<p>1、灭火检查记录未更新</p> <p>2、使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签</p>	 	  

242	王维康、徐娟	1、灭火检查记录未更新		
244	谢冰	1、实验室安全检查记录本未更新 2、灭火检查记录未更新 3、废液溶剂不超过 3/4	  	  







<p>318</p>	<p>萨沙</p>	<p>1、实验室安全检查记录本未更新 2、灭火检查记录未更新 3、危险源（烘箱）无明确的警示标识</p>	  	 
<p>322</p>	<p>王维康</p>	<p>1、实验室安全检查记录本未更新 2、灭火检查记录未更新，灭火设备前有遮挡</p>	 	 

332	黎绍鹏	1、过道堵塞，存在消防隐患		  
334	李媛媛	1、过道堵塞，存在消防隐患		 

<p>336</p>	<p>李媛媛</p>	<p>1、物品摆放杂乱 2、私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个接线板串接供电</p>	 	  
<p>346</p>	<p>周小奇</p>	<p>1、过道堵塞，存在消防隐患 2、气体钢瓶无状态使用标志 3、实验室垃圾未及时清理</p>	 	 

				
348	邓杰	<p>1、配电箱前有物品遮挡，无警示标识</p>		  

440	张秋卓	1、气体钢瓶无状态使用标志		  
422	陈超	1、化学品无标签 2、使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签		 





				
446	阎恩荣	1、过道堵塞，存在消防隐患		 
447	王兆慧	烘箱加热设备无高温警示标识		 
448	徐启新	实验室安全检查记录本未更新		

449	陈超	电吹风用毕, 未及时拔除电源插头		
450	何德富	1、过道堵塞, 存在消防隐患		 
452-454	甄广印 /陆雪琴	1、灭火检查记录未更新		
456	阎恩荣	1、物品摆放杂乱 2、过道堵塞, 存在消防隐患 3、实验室安全检查记录本未更新		

				
<p>生科 辅楼 209</p>	<p>连璐诗</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、过道堵塞，存在消防隐患 2、实验室安全检查记录本未更新 3、灭火检查记录未更新 4、气体钢瓶无状态使用标志 	 	  
<p>生科 辅楼 211</p>	<p>连璐诗</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、实验室安全检查记录本未更新 2、灭火检查记录未更新，灭火设备前有遮挡 3、气体钢瓶无状态使用标志 	 	

				
<p>生科 辅楼 301</p>	<p>连璐诗</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、实验室安全检查记录本未更新 2、灭火检查记录未更新 3、气体钢瓶无状态使用标志 4、使用饮料瓶存放试剂、样品时，没有撕去原包装纸，贴上试剂标签 	  	  

				
<p>生科 辅楼 302</p>	<p>连璐诗</p>	<p>1、灭火检查记录未更新 2、液体化学试剂未配备防漏托盘 3、防爆柜未上双锁</p>	 	  

<p>生科 辅楼 304</p>	<p>连璐诗</p>	<p>1、实验室安全检查记录本未更新 2、灭火检查记录未更新 3、气体钢瓶无状态使用标志</p>		
<p>生科 辅楼 307- 309</p>	<p>连璐诗</p>	<p>1、实验室安全检查记录本未更新 2、灭火检查记录未更新 3、气体钢瓶无状态使用标志</p>		

				 
<p>实验 C楼 507</p>	<p>谢冰</p>	<p>1、实验室安全检查记录本未更新 2、灭火检查记录未更新、灭火设备前有遮挡 3、危险源（烘箱）未贴高温的警示标识</p>	  	 

				 
--	--	--	--	--